

Explanation of the Application of Prospective Tenderers

on

Tender Document of the tender Title

“Supply and Works of BTS Room and Pole/Tower Construction” under the project titled Introduction of 3G Technology and Expansion of 2.5G Network (Phase-II)-Project.

(Tender Invitation No.: 14.35.0000.403.00.001.18.301, Date: 8-11-2018)

ক্রমিক নং	দরপত্র দলিলের অনুচ্ছেদ/উপ- অনুচ্ছেদ	সম্ভব্য দরপত্রদাতাগন কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্রের বিষয়বস্তু	সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর জবাব/ব্যাখ্যা
১	২	৩	৪
১।	Section-6, BoQ Table no. A.1 for Lot-1 (page- 108), Lot-2 (page-143) and Lot-3 (page- 178). Item Name: BoQ of 3-Leg 32m Green Field Towers Implemen- tation	Application received by the following Prospective Tenderers: 1. Engineering & Support Services 2. Concrete & Steel Technologies Ltd. Date of Application: 28-11-2018 The content of both applications of two prospective tenderers is as follows: For implementation of 32m-Green field Towers, items of Pile foundation (i.e; boring, labour for pile head breaking and PIT Test) are not considered in the BoQ item A.1 for Lot-1, Lot-2 and Lot-3.	For implementation of 32m-Green field Towers (BoQ table no. A.1) foundation type has been considered as Shallow (Raft or Footing) foundation. If it is required to use Pile foundation due to bad soil condition then unit rate of Pile works (i.e; boring, labour for pile head breaking and PIT test) will be followed of BoQ table no. B.1 (GFRT site implementation), item no. 8,9 & 10 for Lot-1, Lot-2 and Lot-3. It is noted that BoQ tables (item & quantity) format for each type site has been prepared only for usage during comparative evaluation.

নোট: জারীকৃত সম্ভব্য দরপত্রদাতাগন কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্রের জবাব/ব্যাখ্যা অত্র দরপত্র দলিলের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গন্য হবে এবং দরপত্রদাতাগনকে এ জবাব/ব্যাখ্যা প্রতিপালনপূর্বক দরপত্র দাখিল করতে হবে। অন্যথায় দাখিলকৃত দরপত্র বাতিল বলে গন্য হবে। দরপত্র দলিলের অন্যান্য শর্ত ও নির্দেশাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।